

p.p.158,00

RZĘDNA TERENU	164,40		164,50		164,60	165,00		164,50	164,60	165,00
RZĘDNA OSI PRZEWODU	162,50		162,60		162,70	162,70		162,60	162,70	162,70
ZAGŁĘBIENIE	1,90		1,90		1,90	2,30		1,90	1,90	2,30
ŚREDNICE I SPADKI			1,06% 160 PE		1,33% 160 PE			4% 160 PE		
ODLEGŁOŚCI			9,4		7,5	1,6		2,5	1,6	
OZNACZENIA	W5		"b"		"A"			"b"	"B"	

Biuro Usług Projektowych "INSTALKOMFORT"
Krzysztof Łukasz Maciejewski
11 - 001 Dywity ul. Barczewskiego 22 ☎/🖷 : 089 533 94 58
: 0 506 031 954 ✉: biuro@instalkomfort.pl
www.instalkomfort.pl

TEMAT:	ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PŁOŚNICY		
INWESTOR:	GMINA PŁOŚNICA	SKALA:	1:100/500
ADRES:	Płośnica dz. nr 462 i 461/2 obr. Płośnica	DATA:	05.2009
TYTUŁ:	PROFIL PODŁĄCZENIA PRZEWODU SSĄCEGO DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO	NR RYS.:	S-7
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	SANITARNA
PROJEKTANT:	inż. Krzysztof Maciejewski	Upr. bud.	WAM/0112/PWOS/05
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Zdzisław Kowalski	Upr. bud.	131/69 §29 i 8 ust.1 p.1 i 2