

34341-07/09

Dotyczy postępowania: Budowa kanalizacji w miejscowości Płońnica II etap

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. W związku z pytaniami i wnioskami jakie wpłynęły od Wykonawców w rzeczonym postępowaniu:

1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawo Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków wymagania normy PN-EN 12050 – 1:2002;
- zaworów zwrotnych wymagania normy PN – EN 12050 - 4:2002,
- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

2. W myśl art. 8 ust 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowym. Wobec powyższego czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pyt. 1.

Zamawiający: Gmina Płońnica wyjaśnia co następuje:

Pyt1: Zamawiający wymaga aby zastosowane przy realizacji kanalizacji materiały i urządzenia spełniały wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane.

Pyt2: Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu stosowne oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań przez wyroby:

- na każde żądanie Zamawiającego – deklaracje zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
- wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru końcowego – dokumenty (deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne) potwierdzające, że wybudowane wyroby budowlane spełniają wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane.