

Dotyczy postępowania: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej.*

LISTA PYTAŃ WYKONAWCÓW DOTYCZĄCYCH SIWZ

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Płońnicy w dniach 28.05.2013 – 29.05.2013r. dotyczące postępowania: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy (Etap I) oraz rozbudowa sieci wodociągowej*, Zamawiający publikuje ich listę oraz informuje, że odpowiedzi na poniższe pytania zostaną udzielone wykonawcom, oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.plosnica.pl do dnia **03.06.2013r.** Termin udzielenia wyjaśnień na pytania podyktowany jest czasem potrzebnym na skierowanie pytań do projektanta opracowującego dokumentację projektową - kosztorysową przedmiotu zamówienia i uzyskanie odpowiedzi.

Treść pytania: :

„Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa, załączone pliki nr 17 i 18 są uszkodzone i nie można ich otworzyć, ponadto z pozostałymi plikami są problemy z wydrukiem z powodu wielkości pamięci plików. Prosimy o zamieszczenie poprawnych plików i zmniejszenie pojemności plików”.

Pyt. 2

Treść pytania:

„Prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie należy przyjąć przepompownie ścieków (prosimy o załączenie dokumentacji na przepompownie ścieków) oraz o podanie czy istnieje już monitoring sieci kanalizacyjnej, jak tak to jakiego system”.

Pyt. 3

„Wg przedmiarów ogrodzona jest tylko jedna przepompownia. Czy należy ogrodzić trzy przepompownie czy tylko jedną? Prosimy o załączenie rysunków dotyczących zagospodarowania terenu przepompowni oraz projekt zasilania w energię elektryczną przepompowni”.

Pyt. 4

Treść pytania:

„Prosimy o dokładne podanie zakresu wykonania sieci wodociągowej, to znaczy; w jakim miejscu i w jaki sposób włączamy się do istniejącej sieci wodociągowej? Prosimy o zamieszczenie schematu montażowego w/w węzła oraz schemat montażowy hydrantów”.

Pyt. 5

Treść pytania:

„Prosimy o dokładne podanie zakresu wykonania sieci kanalizacyjnej”.

Pyt. 6

Treść pytania:

„Prosimy o zamieszczenie schematów montażowych 5 szt. przyłączy domowych z wyszczególnieniem wejścia do każdego budynku”.

Pyt. 7

Treść pytania:

„Prosimy o zamieszczenie schematów montażowych przyłączy domowych kanalizacji sanitarnej z wyszczególnieniem wejścia do każdego budynku”.

Pyt. 8

Treść pytania:

„Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej zakresu zadania”.

Pyt. 9

Treść pytania:

„Prosimy o dokładne podanie ilości przecisków oraz wszystkie rodzaje rur osłonowych, które znajdują się w dokumentacji a nie zostały ujęte w przedmiarze robót”.

Pyt. 10

Treść pytania:

„Prosimy o zamieszczenie przekrojów poprzecznych sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z wyszczególnieniem rodzaju i nr studni betonowych 1200 i 1500 oraz studzienek rewizyjnych fi 600 wchodzących w zakres zadania”

Pyt. 11

Treść pytania:

„Prosimy o zamieszczenie mapy poglądowej z wyszczególnieniem zakresu zadania”.

Pyt. 12

Treść pytania:

„Prosimy o zamieszczenie mapy poglądowej z wyszczególnieniem zakresu zadania”.

Pyt. 13

Treść pytania:

„Prosimy o zamieszczenie projektu studni zasuw wraz z wykazem zastosowanej armatury, która jest w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej”.

Pyt. 14**Treść pytania:**

„W związku z brakiem jednoznacznego opisu wykonania przepompowni ścieków w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej prosimy o podanie podstawowych parametrów hydraulicznych w celu dokonania poprawnej wyceny poprawnej wyceny przepompowni dla P2,PG4, PG5:

- punktów pracy dla poszczególnych pomp - Q (wydajność), H (wysokość podnoszenia) montowanych w przepompowniach P2,PG4, PG5;
- czy pompy mają posiadać wolny przelot w postaci wirnika typu super vortex oraz jaka jest minimalna średnica wolnego przelotu;
- podanie średnicy orurowania technologicznego w przepompowni wraz z podaniem średnicy rurociągu tłoczego za przepompownią w celu zachowania prędkości samooczyszczania;
- uściślenie standardów jakościowych i technologicznych wykonania wyposażenia przepompowni ścieków zgodnych z obowiązującym Rozporządzeniem MGiB Dz.U.93.96.438.”

Pyt. 15**Treść pytania:**

„Czy zbiorniki przepompowni mają być wykonane z polimerobetonu jako komory jednorodne i szczelne?”

Pyt. 16**Treść pytania:**

„Prosimy o podanie standardu jakościowego wykonania szaf sterowniczych dla przepompowni P2, PG4, PG5 zgodnych z dyrektywami EECi EMC.”