



Legenda

Projektowane uzbrojenie

przylączy wodociągowe

Istniejące / zaprojektowane uzbrojenie

(miejsca kolizji z proj. uzbrojeniem oznaczono)

ksX (przylączy kanalizacji sanitarnej)

UWAGA:

1. Zagłębienie istniejącego uzbrojenia określono orientacyjnie

ks (kanalizacja sanitarna) - 0,5 - 1,0 m

2. Lokalizację kolizji należy wytyczyć geodezyjnie

a następnie dokonać odkrywek

3. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia poza wskazanym

Kolizje zostały wykonane po opracowaniu mapy geodezyjnej

lub fakt jego wykonania nie został zgłoszony do inwentaryzacji

4. W razie wykrycia uzbrojenia poza wskazanym, w ramach potrzeb

skorygować profile podłużny i dostosować projektowane rzędy

do istniejących

5. Skrzyszowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonac

pod nadzorem służb odpowiedzialnych za jego użytkowanie

potwierdzam zgodność planu zagospodarowania terenu z aktualną mapą do celów projektowych zatwierdzoną przez Starostę Działdowskiego w dniu 28.07.2016r. ozn. P.2803.2016.699

Tenat	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO do bud. miesz. Murawki nr 31 dz. nr 1052/1, 108/1.		
UWAGI			
Proponent	URZĄD GMINY PŁOSZNICA ul. Dworkowa 52, 13-206 Płosznica		
Autorzy opracowania			
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Anzelm		
Opis	oprac. nr WAW/0026/PW05/10		
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Skala	1: 500	Data	sierpień 2016
			1