

Płońnica dnia 13.02.2017 r.

ZP.271.3.2.01.2017

**Dotyczy postępowania: Przebudowa drogi gminnej nr 186031N Jabłonowo Wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780,558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

W związku z pytaniami Wykonawców, jakie wpłynęły w/w postępowaniu Zamawiający poniżej udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

- 1. W SIWZ w pkt 14.1 Lp. 3 mowa o terminie do 15.10.2017, wg pkt 4 SIWZ mowa terminie do 10.10.2017 r. .*

**Odp.** Zamawiający oświadcza, że termin wykonania zamówienia określony w pkt 4 SIWZ do 10.10.2017 r. jest prawidłowy. Potwierdza to także ogłoszeniu o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej. Termin określony w pkt 14.1 SIWZ jest błędny i stanowi omyłkę pisarską Zamawiającego. W świetle powyższego Zamawiający dokonuje sprostowania w pkt 14.1. SIWZ i otrzymuje on prawidłowe brzmienie następującej treści:

14.1. Kryteria wyboru ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o kryterium:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena	60%	60 punktów
2.	Termin gwarancji (termin udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy i dłuższy niż 84 miesiące i musi być wyrażony w miesiącach)	20 %	20 punktów
3.	Termin wykonania zamówienia (termin ten nie może być dłuższy niż termin określony w pkt 4	20%	20 punktów

	SIWZ tj. do 10.10.2017 r.).		
--	-----------------------------	--	--

14.2. Sposób oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. Zamawiający korzystając z art. 24 aa ustawy PZP dokona najpierw oceny złożonych ofert tj. dokona oceny ofert

w oparciu o kryteria określone w pkt 14.1. zgodnie z następującymi wzorami:

#### KRYTERIUM CENA

maksymalna ilość punktów to 60:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{ob}} * 60$$

Gdzie:

C – ilość punktów oferty

$C_{\min}$  – najniższa cena brutto oferty spośród ofert nie odrzuconych (najtańsza)

$C_{ob}$  – cena brutto oferty badanej

60 – maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać za kryterium cena

#### KRYTERIUM TERMIN UDZIELONEJ GWARANCJI

$$G = \frac{G_o}{G_n} * 20$$

Gdzie:

G– ilość punktów oferty za kryterium: okres udzielonej gwarancji dla danej części zamówienia

$G_0$  – termin gwarancji wyrażony w miesiącach określony przez Wykonawcę w ofercie badanej dla danej części zamówienia

$G_n$  – najdłuższy okres gwarancji wyrażony w miesiącach zaproponowany przez Wykonawcę w postępowaniu dla danej części zamówienia.

20 – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium okres gwarancji w danej części zamówienia .

## KRYTERIUM TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca maksymalnie za kryterium otrzyma:

- a) 20 punktów jeżeli określi termin wykonania zamówienia do 30.06.2017 r.;
- b) 10 punktów jeżeli określi termin wykonania zamówienia do 31.08.2017 r.;
- c) 0 punktów jeżeli określi termin wykonania zamówienia do 10.10.2017 r.

### Pytanie

**2. Nawierzchnia chodników i zjazdów ma być z kostki betonowej szarej fazowej?**

**Odp.** Zamawiający dopuszcza wykonanie chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej szarej fazowej.

### Pytanie

**3. Poz. 27 z przedmiaru. Jaki typ ścieku przewiduje Zamawiający? Brak w dokumentacji opisu i rysunku poglądowego wraz z wymiarami ławy betonowej.**

**Odp.** minimalne parametry i wymagania dla ścieku liniowego;  
- klasa obciążenia korytka i rusztu - D400, zgodnie z normą PN-EN 1433;2005  
- minimalne wymiary korytka w świetle ; szerokość - 20 cm, wysokość - 10 cm  
- materiał dopuszczony do stosowania w budownictwie

Rysunek w załączeniu

**4. Brak rysunku poglądowego zjazdu oraz brak przekrojów poprzecznych**

**Odp.** rysunek w załączeniu.

**Opracował: Dariusz Buńkowski**  
**Sporządził: Justyna Żywicka**

**Zatwierdził:**

**Krzysztof Groblewski**  
**Wójt Gminy Płońska**