

ZP.271.3.2.02.2017 r.

Dotyczy postępowania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródk oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy Etap IV

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami Wykonawców, jakie wpłynęły w postępowaniu budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy Etap IV Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Pytanie 1: Treść pytania:

W nawiązaniu do treści zawartej w Projekcie wykonawczym (załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt 2.6.1 „Przydomowe przepompownie ścieków oznaczone nr PGp1, PGp2, PGp3, PGp4, PGp5, PGp6” wnosimy o potwierdzenie przez zamawiającego dla przepompowni PGp3, PGp4 Gródki:

- zastosowania pompy wirowej (nie wporowej) zatapialnej z układem tnącym – rozdrabniaczem zgodnie z zapisem W rurociągu tłocznym zachowano minimalna prędkość przepływu ścieków $V=0,7$ do $0,8$ m/s zapewniającą samooczyszczenia rurociągu – str. 11 jako zapisu wskazującego zastosowanie właśnie pompy wirowej z układem tnącym – rozdrabniającym
- wykonania orurowania technologicznego wraz z armaturą (zasuwą, zaworem zwrotnym) ze stali nierdzewnej 1.4301 o średnicy nominalnej DN50 (średnica zewnętrzna 60,3 mm) dla rurociągu tłocznego PE63.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający potwierdza zastosowanie pompy i wykonanie orurowania zgodnie z w/w opisem.

Pytanie 2: Treść pytania:

W związku z zapisem w Projekcie wykonawczym (załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt 2.6.1 „Przydomowe przepompownie ścieków oznaczone nr PGp1, PGp2, PGp3, PGp4, PG5, PGp6” wnosimy o podanie dla przepompowni PGp3, PGp4 Gródki:

- Punktów pracy pomp wirowych z układem tnącym – rozdrabniającym (nie wporowych) – Q (wydajność), H(wysokość podnoszenia) montowanych w przedmiotowych przepompowniach oraz udostępnienie „karty danych technicznych lub karty założeń konstrukcyjnych” przywołanych na str. 11

Odpowiedź na pytanie

Załącznik nr 1 SIWZ Dokumentacja projektowa /rysunki rzuty/ „schemat przydomowej przepompowni ścieków PGp3, PGp4” wraz z jego opisem poniżej schematu, przedstawia wymagane dane techniczne i założenia konstrukcyjne stawiane przez Zamawiającego względem założonych parametrów użytkowych.

Sporządził: Justyna Żywicka

Zatwierdził:

Krzysztof Groblewski
Wójt Gminy Płońnica