
UWAGI:
1. Opis istniejącego uzbrojenia określono orientacyjnie:
sN (teletechniczny, nadziemny – ok. 0,5 - 0,75 m
sP (teletechniczny, podziemny) – ok. 0,5 - 1,0 m
g (gazowy) – ok. 1,0 - 2,25 m
ks (kanalizacja sanitarna) – ok. 1,25 - 1,5 m
2. Istniejący wodociąg – zgodnie z mapą.
3. Na wysokości kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z projektowanym należy wykonać odkrywki.
Uwaga! Zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego.
4. W miejscach kolizji projektowanego uzbrojenia z istniejącym należy wykonać odkrywki.
5. Przed przystąpieniem do istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać dodatkowe dołki odpowiedzialnych w jego wyznaczeniu.
Uwaga! Zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego
g100 (przeciętna wysokość zdjęcia)
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JACKOWICE
dz. nr 1662, 1731, 1741, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1892, 1893, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1926
Temat
Inwestor
Adres
Projektował
Sprawdził
Skala
Data
Nr rysunku
Arkusz
Ilość arkuszy
PROFIL WODOCIĄGU
1:100 / 1:500
Styczeń 2017
2
2
mgr inż. Michał Arciuch
mgr inż. Michał Arciuch
inż. Maciej Sykała
upr. nr ewid.nr/uprawnień
Autorzy opracowania
gm. Jackowice
ul. Dworcowa 13, 72324 Pilchowice
Rzędna terenu [m n.p.m.]
Rzędna dna rury [m n.p.m.]
Zagłębienie [m]
Materiał [średnica/typ/ciśnienie [%]
Długość [m]
Odległość [m]
Węzeł
Opis
Ø 90 PE100 SDR17 PN10
Ø 90 PE100 SDR17 PN10
Ø 90 PE100 SDR17 PN10