

34341-4/07

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Urząd Gminy w Płońnicy zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) odpowiada na zadane pytania dotyczące SIWZ

1. Odnośnie kanalizacji sanitarnej:

- a) proszę o podanie ilości posesji, do których należy zaprojektować przyłącza kanalizacyjne w poszczególnych miejscowościach.

Odpowiedź:

Przyłącza kanalizacyjne należy zaprojektować do:

- 98 posesji w miejscowości Gródki
- 77 posesji w miejscowości Skurpie
- 56 posesji w miejscowości Turza Mała

- b) proszę o podanie zakresu projektu przykanalików sanitarnych, czy zakończone studnią na terenie posesji, czy też wejście do budynku lub do szamba?

Odpowiedź:

Projekt przykanalików sanitarnych należy zaprojektować wejściem - wcinką w istniejące przyłącze kanalizacyjne po pominięciu istniejącego szamba.

2. Odnośnie wodociągu:

- a) w przypadku wymiany sieci azbestowocementowej, jaki będzie zakres wymiany przyłączy. Czy tylko wymiana nawiertek i połączenie ze starymi przyłączami, czy też wymiana przyłączy wodociągowych? Jeżeli wymiana przyłączy to, w jakim zakresie, do granicy posesji czy wejściem do budynku?

Odpowiedź:

Przy wymianie sieci azbestowocementowej należy zaprojektować tylko wymianę nawiertak i połączenie z istniejącymi przyłączami.

- b) proszę o podanie ilości przyłączy wodociągowych w poszczególnych miejscowościach

Odpowiedź:

Ilość przyłączy w poszczególnych miejscowościach:

- Gródki 95 istniejących przyłączy
- Płońnica 240 istniejących przyłączy

3. Odnośnie stacji uzdatniania wody

- a) proszę o podanie przewidywanej wydajności stacji

Odpowiedź:

Przewidywana wydajność stacji to 400 m³/dobę

- b) Czy gmina posiada inwentaryzację istniejącego obiektu, jeśli tak to proszę o jej

udostępnienie

Odpowiedź:

Gmina nie posiada inwentaryzacji stacji uzdatniania wody w Płońnicy

c) czy gmina jest w posiadaniu obliczeń dotyczących bilansu wody dla obszaru przewidzianego do obsługi przez stację uzdatniania w Płońnicy

Odpowiedź

Gmina nie posiada obliczeń dotyczących bilansu wody

d) proszę o podanie skąd czerpana jest woda, ilość studni, ich wydajność oraz parametrów wody surowej.

Odpowiedź:

Woda czerpana jest z dwóch studni znajdujących się przy stacji uzdatniania wody o wydajności jedna 51 m³/h, druga 67 m³/h

parametry wody surowej: (orzeczenie z marca 2007 roku)

barwa mgPt/dm³ - 5

mętność mg/dm³ SiO₂ – 1

odczyn - 7 ph

przewodność elektryczna 668µScn-1

zapach – akceptowalny

smak – akceptowalny

amoniak mg Nh k/dm³ - 0,05

azotany mg NO₃/dm³ – 0,87

azotyny mg mg NO₂/dm³ – 0,005

mangan mg Mn/dm³ 0,02

żelazo Fe/dm³ 0,1

bakterie typu coli – nie wykryto

bakterie typu kałowego – nie wykryto

4. Proszę o podanie rodzajów nawierzchni drogowych w poszczególnych miejscowościach

- w miejscowości Gródki znajdują się drogi gminne gruntowe, powiatowe i wojewódzka z nawierzchnią asfaltową
- w miejscowości Turza Mała znajdują się drogi gminne gruntowe i asfaltowa oraz powiatowe z nawierzchnią gruntową i asfaltową
- w miejscowości Płońnica znajdują się drogi gminne gruntowe i asfaltowa oraz powiatowe z nawierzchnią gruntową i asfaltową