

34341-06/09

Dotyczy postępowania: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Płońnicy.

#### MODYFIKACJA SIWZ

II. W wyniku udzielonych wyjaśnień i odpowiedzi w rzeczonym postępowaniu oraz na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

1. Opis Techniczny w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ : w pkt 5 na str. 15 po zdaniu: Dopuszcza się zastosowanie innych zestawów technologicznych i orurowania pod warunkiem, że będą one zapewniały takie same parametry wydajności, jakości oraz standardu wykonania a ich dostawca zapewni co najmniej taki sam serwis”, dodaje się następujące zdanie: „ W przypadku zastosowania innych zestawów technologicznych i orurowania, Wykonawca w przedmiarze robót zobowiązany jest podać typ i producenta w celu umożliwienia oceny przez Zamawiającego, czy zaoferowane technologie będą spełniały wymagane parametry wydajności i jakości oraz standardu.
2. W pkt V ppkt 3.2 oraz w pkt VI ppkt 5.3 zmienia się zapis dotyczący wartości wykazanych robót budowlanych. Zamiast zapisu wykonanie minimum 3 robót w zakresie budowy stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków o wartości minimum 100 jednostek oferowanej ceny brutto (każda przez danego Wykonawcę, w prowadzi się wartość kwotową: „... o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych).
3. W pkt V ppkt 4.2 poprawia się omyłkowy zapis dotyczący wartości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności , powinno być: 1 000 000,00 zł (jeden milion), a nie jak omyłkowo wpisano kwotę 1000 0000,00 zł.
4. W pkt VI ppkt 3 – 5 poprawia się występujący zapis: „przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”, na : „przed upływem terminu składania ofert”.

.....  
(podpis Kierownika Jednostki Zamawiającej lub osoby upoważnionej)