

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę sali sportowej w Niechtoninie**

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku z pytaniami od Wykonawców, które wpłynęły w okresie. 23.02.2012r – 27.02.2012r. Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.jednolity z dn. 2010 Dz. U. 113 poz. 759 ze zm.)

Pytania dotyczące dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:


1. Jaką nawierzchnię sportową przyjąć do wyceny.
2. Prosimy o uściślenie parametrów podłogi sportowej.
3. Proszę o sprecyzowanie podłogi sportowej hali, (rodzaj nawierzchni, typ rusztu)

Odp. 1-3

Podłoga na ruszcie drewnianym z podkładami sprężystymi pod rusztem. Nawierzchnia sportowa PCV klejona, grubość całkowita 3,2mm, grubość warstwy użytkowej 1,1mm, nie na spienionym podkładzie.

4. Wykonawca (...) prosi o udostępnienie projektu technicznego hali sportowej oraz szczegółowego przekroju oraz danych technicznych podłogi sportowej na ruszcie.

PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NA KLINACH POZIOMUJĄCYCH
POD NAWIERZCHNIĘ SPORTOWĄ



1. Podłoże betonowe
2. Folia izolacyjna
3. Kliny poziomujące
- ułożone w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm
4. Legary o wymiarze ok. 25 x 90 mm - dla dolnego legara i 19x90mm - dla górnego
- ułożone krzyżowo w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm
5. Ślepa podłoga z desek o wymiarze ok. 19 x 90 mm
- deski przybite ażurowo
6. Folia izolacyjna
7. Płyta OSB-3 lub V 313 (10 mm)
8. Płyta OSB-3 lub V313 (10 mm) ułożona poprzecznie
9. Nawierzchnia sportowa

UWAGA

Cała podłoga odsunięta jest od ściany o około 2 cm, co daje możliwość cyrkulacji powietrza pod konstrukcją podłogi /wentylacja grawitacyjna/.

Stosowane w rozwiązaniu folie izolacyjne mają za zadanie stabilizować poziom wilgoci konstrukcji drewnianej, ograniczają wpływ wilgoci wynikającej z różnic temperatur.

Nie chronią natomiast konstrukcji podłogi przed działaniem wilgoci gruntowej.

Rozwiązanie nasze nie zastępuje izolacji przeciwwilgociowej.

Płońnica, dnia 01.03.2012r.
Wójt Gminy Płońnica
Krzysztof Groblewski