

Płońnica dnia 10.03.2015 r.

ZP.271.3.2.02.2015

Dotyczy postępowania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanalizacją w Płońnicy Etap II”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami od Wykonawców które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 09.03.2015 r. Zamawiający udziela wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego temat j/w, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania :

1. W związku z brakiem opisu w specyfikacji technicznej oraz braku dokumentacji projektowej wykonania przepompowni ścieków , wzywamy o podanie podstawowych parametrów hydraulicznych w celu dokonania poprawnej wyceny przepompowni dla PG1 Gródki :

-punktów pracy dla poszczególnych pomp -Q(wydajność) , H (wysokość podnoszenia) montowanych w przepompowni PG1 Gródki

-czy pompy mają posiadać wolny przelot w postaci wirnika typu super vortex oraz jaka jest minimalna średnica wolnego przelotu

-podanie średnicy orurowania technologicznego w przepompowni wraz z podaniem średnicy rurociągu tłocznego za przepompownią w celu zachowania prędkości samooczyszczania

-uściślenie standardów jakościowych i technologicznych wykonania wyposażenia przepompowni ścieków zgodnych z obowiązującymi Rozporządzeniami MGiB Dz.U.93.96.438.

Odp.

Podstawowe parametry hydrauliczne należy przyjąć zgodnie z załączonym rysunkiem (Rys. przepompownia ścieków).

2. Czy zbiorniki przepompowni mają być wykonane z polimerobetonu jako komory jednorodne i szczelne?

Odp

Zbiorniki mają być wykonane z polimerobetonu jako komory jednorodne i szczelne

3. Prosimy o podanie standardu jakościowego wykonania szaf sterowniczych dla przepompowni PG1 gródki zgodnych z dyrektywami EEC i EMC.

Odp.

Standardy jakościowe wykonania szaf sterowniczych przepompowni PG1 należy przyjąć zgodnie z Załączonym opisem technicznym branży elektrycznej (Załącznik nr 1 dodany 09.03.2015 r. branża elektryczna) na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.plosnica.pl

Płońnica dnia 10.03.2015

Krzysztof Groblewski
Wójt Gminy Płońnica