

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jabłonowo.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami Wykonawców, jakie wpłynęły w postępowaniu **pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jabłonowo.**

o treści:

Zapytanie 1

Wnosimy o zmianę w zapisie wymaganych dokumentów dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej i zaakceptowanie obok istniejącego zapisu: rekomendacja techniczna ITB potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni- dokumentu w postaci deklaracji zgodności z normą PN EN 15330-1:2008 i wyniku badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Lab. Informujemy, iż nie wydaje się aprobaty technicznej ITB dla nawierzchni sportowej, natomiast rekomendacja techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów nie podlegających art.9, ust.1 o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr92/2004, poz.881). Stanowi ona specyfikację techniczną (na podstawie badań do rekomendacji), pozwalającą na dokonanie oceny zgodności wydania świadectw technicznych. Badanie będące podstawą do wydania rekomendacji technicznych (dokumentu dobrowolnego) są przeprowadzane przez Instytut Techniki Budowlanej i są zgodne z normami obowiązującymi w Polsce.

Zapytanie 2

Wnosimy o usunięcie z dokumentacji wymogu przedstawienia Atestu Instytutu Ochrony Środowiska dla nawierzchni z trawy syntetycznej, gdyż nie obowiązuje on w aktualnym stanie prawnym. Dokument ten nie jest wymagany Rozporządzeniem Prezesa Rady Min. z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).

Instytut Ochrony Środowiska nie wydaje atestów na sztuczną trawę. Zgodnie z ustawą Instytut Ochrony Środowiska może wydawać aprobaty (atesty) tylko na produkty związane z odpadami lub oczyszczaniem ścieków. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu iż „Wyrób musi posiadać Atest Instytutu Ochrony Środowiska” .

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1

W związku z pytaniem Wykonawcy Zamawiający jeszcze raz zweryfikował wymagania jakie powinna spełniać nawierzchnia i wprowadza następujący opis przedmiotu zamówienia w zakresie nawierzchni:

Zgodnie z projektem należy przyjąć następujące rozwiązania techniczne bez wskazania producentów:

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. włosa 15mm z wklejonymi liniami boisk na podbudowie z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm oraz frakcji 0-4mm.

Parametry techniczne trawy syntetycznej;

- typ włókna: 100% proste fibrylowane
- skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen
- podkład trawy: latex
- ciężar włókna: 9.200 Dtex.
- grubość włókna: 100 micron
- przepuszczalność wody: 360 l/h

- wysokość włókna: 15 mm,
- ilość pęczków: 63 000 /m
- ilość włókien: 126 0007 m2
- ciężar całkowity nawierzchni: 3.045 gr. / m2
- kolor nawierzchni: zielony, ceglasty
- wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości wg wytycznych producenta trawy

Są to minimalne parametry jakie powinna posiadać nawierzchnia boiska oferowana przez Wykonawcę.

Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie potwierdzać będą stosowne atesty i dokumenty przedkładane przez Wykonawcę na etapie wykonawstwa i odbioru robót budowlanych:

- rekomendacja techniczna ITB lub raport z badań specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub dokument równoważny oraz zgodność z PN
- atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta.

AD. 2

Zamawiający informuje, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym, w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). Dokumenty te zostały wymienione w pkt 8 SIWZ i składane są przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Pozostałe dokumenty wymieniane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych dotyczą opisu przedmiotu zamówienia i wymagań jakie przedmiot zamówienia ma spełniać. Zamawiający nie żąda na etapie postępowania składania tych dokumentów przez Wykonawcę. Opis przedmiotu zamówienia wyraźnie wskazuje jakich wymagań oczekuje Zamawiający od zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i Wykonawca musi to uwzględnić dokonując wyceny oferty. Zamawiający żąda nawierzchni o określonych wymogach i parametrach potwierdzonych odpowiednimi atestami i badaniami i będzie to weryfikowane na etapie wykonawstwa i odbioru robót budowlanych przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym przypadku Zamawiający usuwa wymóg, by przedmiot zamówienia posiadał Atest Instytutu Ochrony Środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania nawierzchni zgodnie z wymogami zweryfikowanymi przez Zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach w odpowiedzi na pytanie 1.

.....
(podpis Zamawiającego)

Zamawiający żąda niezwłocznie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania tego pisma faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z załączonym formularzem