

ZP.271.3.2.09.2018

Dotyczy postępowania: Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści SIWZ, które wpłynęły w postępowaniu pn. Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica Zamawiający udziela wyjaśnień. Podstawa udzielonych wyjaśnień: art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz 1759 ze zm.)

Treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Proszę o wyjaśnienie następujących niejasności:

Zapytanie 1:

Czy istnieją już dokumenty warunkujące przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej?

Odpowiedź ad. 1

Instalacje fotowoltaiczne będące przedmiotem zamówienia są tzw. mikroinstalacjami. Moce przyłączeniowe poszczególnych obiektów są wyższe niż planowane moce instalacji. W związku z powyższym nie jest konieczne występowanie o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Zapytanie 2:

Czy w przypadku nieistniejących stołów dopuszcza się zastosowanie własnej konstrukcji?

Odpowiedź ad. 2

Zamawiający wymaga aby konstrukcja nawiązywała do istniejącego układu konstrukcji montażowej pod moduły fotowoltaiczne. Zwracamy uwagę na fakt, iż konstrukcje muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi między innymi w oparciu o PN-EN 1991-1-3 - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem – strefa klimatyczna dla Polski; PN-EN 1991-1-4 - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru – strefa klimatyczna dla Polski. Konstrukcje powinny posiadać również stosowne atesty i certyfikaty wymagane odrębnymi przepisami.

Zapytanie 3:

Instalacje fotowoltaiczne znajdują się na terenie zamkniętym. W związku z tym chcemy zapytać czy w projekcie dopuszcza się wariant bez optymalizatorów mocy, które ograniczają wybór falowników do tych współpracujących z technologią SolarEdge. Optymalizatory mocy to urządzenia awaryjne, które mogą wpłynąć na pojawianie się awarii w systemie.

Odpowiedź ad. 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ideą zastosowania optymalizatorów mocy jest ograniczenie napięcia po stronie DC do wartości napięcia bezpiecznego w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej spowodowanego wyłączeniem zasilania lub awarią. Ponadto Zamawiający informuje, iż na rynku istnieją i są dostępne co najmniej dwa równoważne rozwiązania spełniające wymagania Zamawiającego.

Zapytanie 4:

Czy dopuszcza się zastosowanie dwóch uziomów przy krótszych brzegach stołu zamiast istniejącej bednarki?

Odpowiedź ad. 4

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Uziom należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie 5:

Czy na nowych stołach dopuszcza się montaż paneli równoważnych lub o nieco większych mocach.

Odpowiedź ad. 5

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o równoważnych parametrach jednocześnie zwracając uwagę na fakt, iż moc poszczególnych instalacji nie może wykroczyć poza moc mikroinstalacji.

Zapytanie 6:

Czy dopuszcza się zastosowanie równoważnych zamienników w celu uzupełnienia brakujących paneli.

Odpowiedź ad. 6

Patrz odpowiedź ad.5.

Zatwierdził:

**Krzysztof Groblewski
Wójt Gminy Płońnica**