Płośnica dnia 08.02.2019 r.

ZP.272.3.2.04.2019

Dotyczy postępowania: ***Przebudowa drogi nr 186040N w miejscowości Gródki***

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Wykonawców w postępowaniu ***Przebudowa drogi nr 186040N w miejscowości Gródki*** Zamawiający publikuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami jakich udziela na zadane pytania.

Pytanie 1

W związku z różnicą pomiędzy SIWZ a wzorem umowy, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ile procent ceny całkowitej podanej w ofercie wynosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Odp.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy przyjąć na poziomie 5% ceny całkowitej oferty tj. takiej jak wskazano w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. Zapis we wzorze umowy jest omyłką pisarską. W związku z tym Zamawiający dokonuje poprawy tego zapisu i § 11 pkt 1 Załącznika nr 10 -wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy tj. w kwocie ……zł słownie: (……) w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy".

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej wymienionego zadania.

Odp. Zamawiający nie dysponuje SST dotyczącym niniejszego zadania.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pozycjach dotyczących regulacji pionowych kratek, włazów i zaworów przewiduje samą regulację kratek, włazów i zaworów, czy regulację wraz z wymianą kratek, włazów i zaworów na nowe ?

Odp. Studzienki kanalizacyjne wymagają tylko regulacji pionowych, a zasuwy do wody, zawory – regulacji wraz z wymianą

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że okres gwarancji dla oznakowania cienkowarstwowego wynosi 12 miesięcy.

Odp. Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji dla oznakowania cienkowarstwowego wynosi 12 miesięcy.

Pytanie 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie gdzie znajdują się hydranty pożarowe przeznaczone do przebudowy oraz gdzie mają znajdować się po przebudowie.

Odp. Znajdują się w pasie drogowym – po przebudowie – mają nie kolidować z chodnikami i jezdnią.

Zatwierdził:
Krzysztof Groblewski
Wójt Gminy Płośnica